

מספר חשבון חוזה 360037348

הזמנה מספר 300822492

לכבוד:

מועצה אזורית שפיר

טז באב תשפא
25/07/2021מידע על מרכזי השירות, השירותים ושעות
הפעילות ניתן לקבל באתר האינטרנט של
החברה בכתובת:<https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx>**להחזרה: רח' האורגים 15 אשדוד**

שלום רב,

**הנדון: אסדרה למתקני ייצור באנרגיות מתחדשות – תשובת מחלק חיונית מוגבלת לבקשה לשילוב/
לחיבור מתקן ייצור ברשת החלוקה, בהתאם לאמת המידה 2כ35(ט)(3)**

1. בהתאם לאמות המידה שפרסמה רשות החשמל, הרינו להודיעך כי אישרנו את בקשתך לשילוב/לחיבור מתקן הייצור בכפוף להגבלות המצויינות במסמך זה (להלן – "המתקן").

להלן פרטי המתקן:

שם האסדרה: אסדרה תעריפית מעל 15 קו"א

סוג המתקן: פוטו וולטאי

הספק מותקן: 116.000 קו"ט (*הספק מהפכים *0.9, בהתאם להגדרת אמות המידה)

מיקום: גגות

מועד התחייבות לחיבור או לשילוב המתקן: 18/10/2022

תעריף: 0.45 ש"ח

2. החיבור/שילוב האמור יתאפשר בהתאם להגבלות שלהלן:

א. דרישה להתקנת אמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה לרשת – כן

הספק הזרמה מירבי לרשת 0.00 קו"ט (למתקן בהספק העולה על 100 קילוואט)

ב. דרישה להתקנת אמצעי להגבלת צריכת אנרגיה מהרשת – לא

הגבלת צריכה מרבית מהרשת (מתקן בהספק העולה על 100 קילוואט)

ג. למתקן ייצור לחיבור או לשילוב מתקן ייצור במתח גבוה – הגבלת הוצאת האנרגיה מהמתקן בהיקף של עד 100 שעות בשנה. (אלא אם נקבע בתנאי הזכאות לתעריף או בתנאים שנקבעו במכרז היקף הגבלת שעות אחר שלא יעלה על היקף הגבלת השעות הקבוע בסעיף זה, או כי לא תותר הגבלת השעות בכלל).

בהתאם לאמור לעיל, מספר השעות שהמתקן יוגבל בהוצאת אנרגיה בשנה הינו 0

בהתאם לאמות המידה, תשובה זו הינה בגדר התחייבות מחלק לפי אמות המידה.

3. בהתאם לאמור באמת מידה 2כ35(ט)(1) – חברת החשמל מבהירה בזאת כי תנאי להפעלה ולשילוב המתקן ברשת החשמל, הינו עמידה של המתקן בדרישות חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 והתקנות שמכוחו** וכן בעמידה בכל התנאים הקבועים באמות המידה לצורך הפעלה מסחרית.

4. רצ"ב חשבון לתשלום.

יובהר כי במידה ולא ישולם חשבון זה בתוך 14 ימי עבודה, תפקע הודעה זו.**לתשומת לבך:**

סימן ג' בפרק ג' לספר אמות המידה שפרסמה רשות החשמל קובע את התנאים לחיבור או שילוב מתקן ייצור לרשת החלוקה ואת המועדים הרלוונטיים.

ככל שלא תעמוד בתנאים ובמועדים המפורטים באמות המידה ו/או כל הוראת דין, מכל סיבה שהיא, תפקע תשובה זו.

אין באמור במענה זה כדי לסתור האמור באמות המידה של רשות החשמל ובתנאי ההליך התחרותי שפרסמה הרשות ובכל מקרה של סתירה בין מענה זה להוראות אמות המידה ומסמכי ההליך התחרותי יגברו הוראות אמות המידה ומסמכי ההליך התחרותי.

לשירותך בכל עת,

מיכה אורן

** במקרה שבו קיים חיבור שהינו זמני – יש לוודא כי היתר הבניה/אישור לתחילת עבודות הינו בתוקף. על המבקש להמציא לידי חברת החשמל היתר בניה או טופס 4/תעודת גמר כתנאי להפעלה ולשילוב המתקן ברשת החשמל, ככל שהמתקן אינו נהנה מפטור לפי סעיף 24 לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014.

