

מספר חשבון חוזה 346483849

הזמנה מספר 300819205

יא באב תשפא  
20/07/2021מידע על מרכזי השירות, השירותים ושעות  
הפעילות ניתן לקבל באתר האינטרנט של  
החברה בכתובת:<https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx>לכבוד:  
מועצה אזורית שפיר  
מגרש ספורט פארק אלומה  
אלומה 7954500

להחזרה: רח' האורגים 15 אשדוד

שלום רב,

**הנדון: אסדרה למתקני ייצור באנרגיות מתחדשות – הודעה על דחיית בקשה לשילוב/חיבור מתקן ייצור ברשת החלוקה, בהתאם לאמת מידה 2335(ט)(6) ו-(7)**

להלן פרטי המתקן:

שם האסדרה: אסדרה תעריפית מעל 15 קו"א

סוג המתקן: פוטו וולטאי

הספק מותקן: 150.00 קו"ט (\*הספק מהפכים \* 0.9, בהתאם להגדרת אמות המידה)

מיקום: גגות

מועד התחייבות לחיבור או לשילוב המתקן: 13/10/2022

תעריף: 0.45 ש"ח

בהתאם לספר אמות המידה של רשות החשמל (להלן: "הרשות"), הרינו להודיעך כי בקשתך לחיבור/שילוב מתקן ייצור נדחית, בשל הסיבה המפורטת כדלקמן:  
הגבלת שנאי בתחמ"ש  
אחר.

הספק מותקן מרבי שניתן לחבר במקום המבוקש (הספק מרבי אפשרי) הינו 100 קו"ט  
פרטי העבודות הנדרשות ברשת שבגינן לא ניתן להשלים את העבודות עד למועד המבוקש:  
העמסת שנאי מעל 60 אחוז  
לאישור המכסה להזרמה לרשת על המזמין לעדכן את ההזמנה ל - 100 קו"ט

**עידכון הבקשה:**

יחד עם זאת, הרינו להבהיר, כי בהתאם לאמת מידה 2335(ט)(8) הנך רשאי בתוך 14 ימי עבודה ממועד משלוח מכתב זה לעדכן הבקשה, בהתאם לתשובת מחלק זו.

**בהתאם לאמות המידה, ניתן לעדכן את בקשתך כך שתעמוד במגבלות ו/או בתיקונים הבאים:**

■ הספק מותקן מירבי שניתן לחבר במיקום המבוקש (הספק מרבי אפשרי) 100 קו"ט

הנך רשאי לעדכן את הבקשה בהתאם לתיקונים שצוינו בטופס זה לפי סעיף (ט) (7) ( לאמת מידה 35 כ 2 לספר אמות המידה בכללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני, ) התשע"ח -2018 (בטופס זה, להלן: ה"כללים") עד ליום 14 יום ממועד שליחת מכתב זה.

עידכון הבקשה ייעשה על דרך פנייה בכתב לכתובת אימייל: DER.SHFELA@IEC.CO.IL

#### לתשומת לבך:

סימן ג' בפרק ג' לספר אמות המידה שפרסמה רשות החשמל קובע את התנאים לחיבור או שילוב מתקן ייצור לרשת החלוקה ואת המועדים הרלוונטיים.  
ככל שלא תעמוד בתנאים ובמועדים המפורטים באמות המידה ו/או באסדרה התעריפית ו/או בהליך התחרותי שפרסמה הרשות ו/או כל הוראת דין, מכל סיבה שהיא, תפקע תשובה זו.  
אין באמור במענה זה כדי לסתור האמור באמות המידה ו/או מסמכי ההליך התחרותי של רשות החשמל ובכל מקרה של סתירה בין מענה זה להוראות אמות המידה ו/או מסמכי ההליך התחרותי יגברו הוראות אמות המידה ומסמכי ההליך התחרותי, בהתאמה.

**בכבוד רב,**

**מיכה אורן**