


פרט 1

קטרים קטנים עד $\phi 12$ " ובכלל שני סגמנטים
Type PA
תוצרת "DIMEX"




פרט 2

קטרים גדולים מ- $\phi 14$ " עד $\phi 48$ "
מספר סגמנטים לפי הקוטר והצעת היצרן.
Type NMV
תוצרת "DIMEX"

הערות:

- קיימת אפשרות להזמין תמיכות מסגמנטים גמישים ללא חלקים מתכתיים (מתאימים לדרישות הגנה קטודית)
- אין למלא את החלל בין הצנור הפנימי וצנור המגן כמו כן אין לסתום את קצבות של צנור המגן, אלא בשרוול גומי המיועד.
- בכל מקרה יש לבדוק התאמת הסמכים המוזמנים לקוטר שרוול המגן.
- השרוול - מצנור פלדה רגיל ללא עטיפה.
- רומי ושפועי הצנור יהיו בהתאם לחתכי האורך של הקו. קרקעית השרוול תותקן במרווח מתאים מהתחתית המתוכננת של הצנור.
- מחיר פרט החצייה כולל אספקה וביצוע על כל החומרים, האביזרים והצנור המושלם (בין שני הדרסרים כולל הדרסרים).



רשימת התאמה הצנור לשרוול מגן

צנור מושלם SDR17 Ø, מ"	שרוול מגן פלדה ללא עטיפה Ø, מ"	מס' הבליטות בסמך
75-160	12"	4
225	14"	4
250	16"	6
280	16"	6
315	18"	6
355	20"	6
400	24"	6
450	24"	לפי הצעת יצרן התמיכות
500	26"	
630	32"	
710	36"	
800	40"	
900	42"	
1000	46"	

6.			
5.			
4.			
3.			
2.			
1.			
שיוני מס' Revise No	חתימה Signature	תאריך עדכון Date Modify	
לעיון Information	04.08.2021		
למכרז Tender	12.07.2022		
לביצוע Execution			





ברז'יק מהנדסים

BEREJIK ENGINEERING

תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד: 67898
טל': 03-5622254 פקס: 03-5626696
E-mail: Office@Berejik.co.il
WWW.Berejik.co.il

המקום Place	מועצה אזורית שפיר		
שם פרויקט Project name	חבור מס"ש שפיר למאגר נגבה		
נושא הגליון Subject of drawing	שרוול פלדה		
No מס' הדף	12-S(P)		
No מס' התוכנית	556-2		
Design director תכנן	נטלי		
Designed by שרטט	נטלי	Date תאריך	04.08.2021
Checked by בקר	ר.ברז'יק	File קובץ	PRT12-S(P).dwg
Scale קנה"מ	ללא קנ"מ		
Size of sheet מידות הגליון	A3		