



21/08/2022

מכרז פומבי מספר 12/2022 הרחבה ושדרוג מתקן טיפול שפכים

**גוש צפוני
הודעת הבהרה מס' 2**

בהמשך לפרסום המכרז שבנדון, מתכבדת המועצה האזורית שפיר (להלן - "המועצה"), להבהיר ולעדכן את הפרטים הבאים הנוגעים למכרז זה כדלקמן:

#	בקשה/הבהרה	סעיף/חלק	מענה המזמין
1	בעמודים 74 ו-75 במפרט הטכני מופיע מפרט טכני של מפוח מתוצרת רובושי. בטבלת הציוד בעמוד 68 סעיפים 3 ו-4 מופיעים פריטי ציוד של אותו היצרן, בהגדרה שונה. בכתב הכמויות בעמוד 41 סעיף 06.01.002.0010, מופיע סעיף בהתייחס לטבלת הציודים. מבקשים הבהרה היכן בכתב הכמויות מופיע סעיף למפוחים.	מפרט טכני	בפרויקט זה לא יסופק מפוח סעיפים 3 ו-4 ברשימת הציוד עמוד 68 מתייחסים לבוחשים ולא למפוחים.
2	בסעיף 08.08.004.0030 לא מצוין כי הפלדה תהייה מגולוונת/צבועה	כתב כמויות	תיאור הסעיף ישתנה כך: מעצרה לגנרטור מפלדה מגולוונת/צבועה למניעת דליפות
4	בתוכנית למכרז מספר 210 לא מופיעים קידוחי ניקוז	תוכניות	בתוכנית לביצוע יופיעו גם קידוחי ניקוז בהתאם למפרט הטכני ולכתב הכמויות
5	בסעיף 02.57.067.0041 בכתב הכמויות נרשם כי מילוי החלל בין קוטר הקידוח לצינור יבוצע בחול	כתב כמויות	ע"פ תכנית 1000 המילוי יבוצע בחצץ מודרג קוטר 2-10 ס"מ
6	תכולת סעיף 04.04.001.0050 בנוסף למתואר בכתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז	כתב כמויות	על הקבלן לקחת בחשבון כי סעיף זה כולל פירוק מכולה קיימת ליד תא מגוב כולל משטח בטון ופינוי למטמנה
7	תכולת סעיף 05.10.0010 בנוסף למתואר בכתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז	כתב כמויות	על הקבלן לקחת בחשבון כי סעיף זה כולל פירוק גדר קיימת ופינוי למטמנה
8	תכולת סעיף 05.10.0020 בנוסף למתואר בכתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז	כתב כמויות	על הקבלן לקחת בחשבון כי סעיף זה כולל פירוק שער קיים ופינוי למטמנה
9	אנו מבקשים לקבל את קובץ כתב הכמויות בפורמט אקסל ו/או SKN		מצ"ב שוב בפורמט SKN ובפורמט TLV
11	בסעיף 57.1 נכתב כי מים וחשמל יהיו ע"ח המזמין ועל הקבלן לדאוג רק לחיבורים אך בסעיף 57.2 נכתב כי עלות החשמל ע"ח הקבלן ובסעיף 00.16 נכתב כי עלות המים ע"ח הקבלן, ע"ח מי תשלומי צריכת המים והחשמל?	57.1	עלות טיפול באספקת מים וחשמל לרבות צריכתם תחול הקבלן כפי שנכתב במפרט הטכני סעיף 00.16
12	הלו"ז שנקבע לביצוע הינו 240 ימים, בהתחשב בעובדה שאנו לקראת עונת החורף יש להאריך את תק' הביצוע לפחות ל-360 ימים		הבקשה נדחית
13	בחוזה נכתב כי ינוכה מכל חשבון סך 4.5% עבור דמי ניהול ובמפרט בסעיף 47.20 נכתב כי ינוכה סך של 4%, מה מביניהם הנכון?	47.20	4.5% דמי ניהול



14	מי אחראי לתחזוקת המתקן הקיים בתקופת ההקמה ומי נושא בעלות הני"ל?		חברת GES מתחזקת ומתפעלת את המט"ש
15	בחוזה נכתב כי עבודות נוספות שאינן בכ"כ יבוצעו בין היתר ע"ב מחירון דקל בהפחתה של 15% הנחה, במפרט הטכני נכתב כי עבודות כנ"ל יבוצעו ע"ב מחירון דקל בהפחתה של 35% הנחה, מה מביניהם הנכון? נציין כי הפחתה של 35% במחירון דקל אינה ריאלית.	57.16	ההנחה על מחירון דקל במקרה של עבודות נוספות תהייה ע"פ המפרט הטכני 35%
16	מבוקש להוסיף לאחר המילה "לשימוש" בשורה השנייה – את המילים "ובלבד שהציוד אינו תואם את המפרט שנדרש במסגרת מסמכי המכרז ו/או שווה ערך לציוד שנדרש",	10.4	הסעיף ישתנה כך: "היה והמפקח יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אביזר ו/או ציוד אינו מתאים למסמכי המכרז, במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש, ובלבד שהציוד אינו תואם את המפרט שנדרש במסגרת מסמכי המכרז ו/או שווה ערך לציוד שנדרש, ולא ניתן אישור להזמנתו ע"י המזמין מראש, תהא המועצה רשאית לסרב לקבל את האביזרים.....
17	מבוקש להוסיף בסוף הפסקה, "שאז ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה יחולו על המזמין".	17.1 ה (יש טעות במספור)	הסעיף יישאר כפי שהוא, ברור מספיק.
18	מבוקש כי תינתן לקבלן רשות להתגונן וכי המזמין לא יתפשר ללא אישור הקבלן	36.1	תינתן לקבלן רשות להתגונן, והמזמין לא יהיה חייב באישורו של הקבלן לפשרה, במידה ולא השתכנע מדברי הקבלן
19	מבוקש כי תינתן לקבלן רשות להתגונן וכי המזמין לא יתפשר ללא אישור הקבלן	39.2	תינתן לקבלן רשות להתגונן, והמזמין לא יהיה חייב באישורו של הקבלן לפשרה, במידה ולא השתכנע מדברי הקבלן
20	מבוקש לנזקים ישירים בלבד שנגרמו עקב מעשה או מחדל של הקבלן וכן להגביל לגובה סכום העסקה	41.8	הכוונה לנזקים שנגרמו כתוצאה מעבודתו. גובה התשלום יהיה בהתאם לנזק
21	נבקש דחייה של שבועיים בתאריך הגשת שאלות הבהרה.		הבקשה התקבלה, ניתן להגיש שאלות הבהרה עד לתאריך 02/09/2022 עד השעה 16:00
22	נבקש דחייה של שבועיים בתאריך הגשת המכרז בשל חופשות של ספקים, חלק גדול מהספקים המאושרים טרם שלחו הצעות מחיר.		הבקשה התקבלה - הגשת ההצעות בתאריך 19/09/2022 עד השעה 16:00

כל יתר הוראות המכרז ללא כל שינוי.

בכבוד רב
אלי דאובה מנכ"ל מועצה