

מקרא

- גוף תאורה עם נורת לד 36W עם כיסוי פוליקרבונט מותקן בתקרה
- גוף תאורה עם נורת לד עם כיסוי פלסטי מותקן בתקרה
- גוף תאורה חירום עם נורת לד 3W מותקן בתקרה
- מפסק זרם למאור יחיד/כפול/חילוף H=130
- בית תקע חד-פאזי 16 א' מוגן מים כולל תריסי הגנה H =100
- גלאי מערכת גילוי אש בתקרה
- נקודת רמקול מערכת כריזה בתקרה
- בית תקע אנטנת TV H=140
- בית תקע טלפון H=140
- בית תקע למזגן 20 א' סטנדרט בריטי מותקן בגובה 5 ס"מ מתחת לתקרה (מקום מדויק בהתאם להתקנת היחידה)

המזמין :	מ.א שפיר				
שם הפרוייקט :	אלומה בי"ס חתמ"ד ממ"מ				
שם התוכנית :	הדגות חשמל ותקשורת				
חתימה	תפוצה	תאריך			

מס, התוכנית :			תכנן : איתו	תאריך : 06.09.22
לעיון	למכרז	לביצוע	שרטט :	
			ביקר :	קנ :

י.רפפורט מהנדס חשמל בע"מ
איתן תם
תכנון יעוץ פיקוח

משרד : רח, אופנהיימר 5 רחובות
טל : 9315305 פקס : 08-9315307
מכתבים : תד 2446 רחובות 76123