



23/1/2024

סיכום סיור אולם הספורט + מענה לשאלות הבהרה - מזגנים

שמות החברות אשר השתתפו ביור החובה ורשאיות להעביר הצעה:

1. א.ח.מ פילר מיזוג בע"מ – אלי חזן
2. ערד 2000 - עדי כרמלי
3. ארי מערכות – מוטי
4. המומחים צידי חבר – אביחי
5. פמילי מוצרי צריכה – ליאור
6. אלקטרה – אשר
7. מגדלי הנדסה – עומר

נקודות ודגשים מן הסיור:

- הוצגה כלל העבודה לידי הקבלנים וזאת בדגש על עבודות מיזוג האוויר, ניקוז כלל המיזוג, ביצוע איטום סביב כלל העבודות, לוחות החשמל וכל הכתוב במסמכי המכרז והדרישות אשר קיימות באתר המועצה.
- הועברו תכניות ב DWG של מדידה ו PDF לטובת צירוף להצעה לפתרון מיזוג האוויר בפרויקט .
- הובהר כי איכות הביצוע היא קריטית בפרויקט ויושם דגש על כך
- תשומת לב המציע כי הקבלן יידרש לקבל את אישור יועץ מיזוג האוויר מטעם המועצה ו/או איש התחזוקה מטעמה
- תקופת הביצוע-30 ימים קלנדריים מיום מסירת צו התחלת עבודה לקבלן. תקופת ההתארגנות לתחילת העבודות - 7 ימי עבודה.



המועצה האזורית

- יש לשים לב בהעברת החומרים לידי המועצה לתיבה הנכונה הן מבחינת אופן הגשת ההצעה והן בנושא מסמכי האיכות
- מנגנון חישוב התמורה לעבודות הנוספות בפרויקט יעבוד על פי מאגר מחירון דקל לבנייה ותשתיות – (מינוס) 20% ובהתאם לאופן החישוב אשר יוגדר על ידי מנהל הפרויקט מטעם המועצה.
- על המציע לחתום על מסמך זה ולצרפו בהגשת מסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה:

מס"ד	שאלת הבהרה	תשובה
1	האם ניתן להגיש ערבות בצק	לא.
2	האם יש אפשרות להוצאת ערבות דיגטלית?	כן. יש להיצמד לנוסח הערבות במכרז
3	האם ניתן לקבל תכניות בניה של המתחם?	תועבר תכנית DWG ותכנית PDF שעליה ניתן לעבוד ולהגיש את המסמכים
4	האם יש המלצה איך להגיש את הנ"ל במכרז בכדי להתחרות "תפוחים מול תפוחים" ולא מול מחיר ואחוזי הנחה מול אחרים שמציעים כמחצית התפוקה שמצוין לעיל?	יש להגיש את ההצעה כפי שנדרש במסמכי המכרז. במסגרת העלויות הכוללות ניתן להציע את ההצעה המיטבית ביותר ואין חובה לבצע בדיוק בהגדרת המפרט הטכני. כל הצעה תיבדק באיכותה באמצעות המועצה

בברכה,

הראל ש הנדסה עירונית בע"מ

www.shaffir.org.il