

24/7/2022

לכבוד-ג'י.אי.אס. גלובל אנירומנטל

לידי- מר עמרן

הנדון- אישור על התקנת מערכת גילוי אש וכיבוי בגז FM 200 (בלוח

חשמל) מט"ש שפיר

אנו מאשרים על התקנת והפעלת מערכת גילוי אש וכיבוי בגז FM200

בלוח חשמל במט"ש שפיר בהתאם לתקן 1220/3 .


הרכזת מדווחת הודעות SMS ללקוח דרך מערכת הבקרה שלו היות ואין

קו טלפון במתקן.

חברכה

גיל ברון

אורד בע"מ



אורד

בטיחות אש

בטחון

בקרת מבנה

תנועה וחנייה

תקשורת

שליטה ובקרה

הנהלה ראשית
המשביר 4
א.ת. חולון 58855
טל. 03-5576666
פקס. 03-5560779

חיפה
המעפילים פינת התעשייה
מתחם ידידיה
קריית אתא
טל. 03-5578900
פקס. 04-8417781

ירושלים
גבעת שאול
מרכז שטנר 7
טל. 02-6521050
פקס. 02-6522990

באר שבע
יהושוע צורף 34
טל. 08-6652080
פקס. 08-6652079

אילת
ת.ד. 9021 אילת
טל. 08-6330050
פקס. 08-6331771

www.orad.cc
Info@orad.cc
1-700-70-70-24